



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Leszno, 29-07-2026

ON-HK.903.294.2026

Sprawę prowadzi:	Paulina Bzdęga-Kramer +48 65 61 01 030 higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
------------------	---

Ocena jakości wody z pływalni

Pozytywnie oceniam przydatność wody do kąpieli z Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 9

BASEN DUŻY I BRODZIKI DLA DZIECI

UZASADNIENIE

13 lipca 2026 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbki wody z Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie (basen duży; brodziki dla dzieci oraz próbki wody wprowadzanej do basenu sportowego z systemu cyrkulacji i wody doprowadzanej z sieci).

Wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ujęte w sprawozdaniach nr: WN/861/2026, WN/862/2026, WN/863/2026, i WN/865/2026 z 15 lipca 2026 r. oraz nr: WN/864/2026 i WN/866/2026 z 17 lipca 2026 r. ; a także przez Laboratorium Badań Wody i Pomiarów Fizycznych; Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ujęte w sprawozdaniach z badań nr: N/B/2761/2026, N/B/2762/2026, N/B/2763/2026, N/B/2764/2026 z 24 lipca 2026 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230 tj.) za wyjątkiem parametru – chloroform: 0,071 mg/l – basen sportowy;

0,058 mg/l – woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji;

0,057 mg/l oraz 0,068 mg/l - brodziki dla dzieci podczas gdy norma wynosi 0,03 mg/l).

Szacując ryzyko, analizując bezpieczeństwo zdrowotne oraz wyniki pozostałych badanych parametrów fizykochemicznych i wskaźników mikrobiologicznych spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2022 poz. 1230 tj.) oceniłem, że bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie jest zachowane; zawartość chloroformu nie stanowi podstawy do uznania wody jako nieprzydatnej dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport bądź rekreację.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
2. aa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006